Позиція	Найменування та технічні характеристики	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Дренажна система							
	Насос дренажний 15 л/год, 10 м	Mini Flowatch 2		Siccom	шт.	19		
	Труба каналізаційна ППР Dy=32	Ø32 ТУ У В.2.5-25.2-01243489-018:2007			м	106		
	Труба дренажна Dy=16	Ø16х2,0			м	122		
	Труба дренажна Dy=16 спіральна	ПВХ GUS-16			м	11		
	Трійник пп 32/32, 90°	Ø32/32			шт.	18		
	Коліно пп Ø32, 90°	Ø32			шт.	9		
	Манжет резиновий для пп труб Ø32х25	Ø32 х 25			шт.	25		
	Муфта пп Ø32	Ø32			шт.	12		
	Хомут 32	Ø32			шт.	107		
	Сифон з сухим гідрозатвором Ø32	11/4-32 Hepvo McAlpine			шт.	6		або аналог
	Труба сталева Ø57х3 L=400мм	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-82			шт.	1		гільзи
	Матеріал різного сортаменту для кріплення				компл.	1		
	Система підпитки							
	Підживлювальний клапан DN15	VF04-1/2E ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-75		Honeywell	шт.	1		
	Труба поліпропіленова PN20 Ø20	Ø20 Відповідає вимогам ГОСТ 12.2.063-81 (п.1.5)	PTT 01	FADO	м	39		
	Коліно 90° Ø20		PPU 01	Fado	шт.	5		
	Муфта з наружною різьбою Ø20*1/2"				шт.	2		
	Кран кульовий з американкою dn 15	dn 15			шт.	4		
	Фільтр осадовий муфтовий СТК dn 15	СТК dn 15			шт.	1		
	Різьба стальна коротка dn=15	Ø15			шт.	2		
	Кріплення для труб PPR Ø20		PPK 01	Fado	шт.	20		

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № оріг.

Примітки

1. Сталеві трубопроводи грунтувати ґрунтівкою ГФ-021 та пофарбувати в два шари антикорозійною емаллю ПФ-115.
2. Трубопроводи в місцях перетину внутрішніх перекриттів, стін та перегородок прокласти в гільзах з заповненням вогнетривким матеріалом (заповнити проміжок між гільзою та трубою монтажною піною негорючого типу Tekapur Firestop).

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Бурдело			
Перевірив		Куценко			
Норм.контр		Мех			

23-17-ВК.С

Капітальний ремонт будівель адміністративно -побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

III пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	1	1
Специфікація виробів, обладнання та матеріалів	ТОВ "Чернігівська проектна група"		